



# 衛生防護中心

## Centre for Health Protection

### 感染控制處

#### 確保隔氣彎管有足夠貯水

樓宇排水管如出現裂縫或損毀，或隔氣彎管乾涸，有可能會令疾病傳播。大部分樓宇的排水管會連接各單位的洗手盆 / 鋅盆、浴缸 / 淋浴盆、馬桶和地台排水口。上述衛生設備都各設有隔氣彎管(包括 U 形、樽形或反虹吸隔氣彎管)，防止污水管的臭味和昆蟲進入樓宇內。要確保隔氣彎管可發揮其隔氣功能，隔氣彎管內必須有足夠貯水。

#### 預防隔氣彎管乾涸方法：

2. 未經批准，切勿擅自將渠管改道。定期檢查洗手盆 / 鋅盆、浴缸 / 淋浴盆、馬桶和地台排水口，以確保：
  - 甲、上述衛生設備都設有隔氣彎管
  - 乙、隔氣彎管裝置正確
  - 丙、排水管及渠管沒有裂縫或損毀
  - 丁、排水管及渠管沒有滲漏或阻塞
3. 每星期一次，把約半公升清水倒入每個排水口。
4. 如隔氣彎管有損毀，或排水口發出臭氣，應立即安排合資格技工檢查及維修。



本文件的版權屬香港特別行政區衛生署衛生防護中心所有。本文件所載資料可隨意摘錄作教育、訓練或非商業用途，但請註明資料來自香港特別行政區衛生署衛生防護中心。除非事先獲得該中心的准許，否則任何人士不得使用、修改或複製本文件的任何部分作上述以外的用途。